平成30年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（1/3）

施設名		①稼働状況（時間）	②受入量（単位 ﾄﾝ）																③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量	
産業廃棄物焼却設備		月間稼働時間（廃棄物を焼却した時間）	汚泥	廃油	廃酸	廃ｱﾙｶﾘ	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	汚泥	廃油
H30年度	4月	361	237	129	7	24	92	0	2	0	0	0	0	34	218	0	0	742	183	129
	5月																	0		
	6月																	0		
	7月																	0		
	8月																	0		
	9月																	0		
	10月																	0		
	11月																	0		
	12月																	0		
	1月																	0		
	2月																	0		
	3月																	0		

平成30年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（2/3）

施設名		③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量（単位 ﾄﾝ）														④保管量（単位 ﾄﾝ）	⑤排出した二次廃棄物等（単位 ﾄﾝ）			⑥回収熱量（単位 GJ）
産業廃棄物焼却設備		廃酸	廃ｱﾙｶﾘ	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	在庫上限（560ﾄﾝ）	燃え殻 ばいじん 埋め立て量	燃え殻 ---- リサイクル量	合　計	1.1MPa蒸気
H30年度	4月	7	47	61	0	1	0	0	0	0	0	192	0	0	621		34	10	44	3,810
	5月														0				0	0
	6月														0				0	0
	7月														0				0	0
	8月														0				0	0
	9月														0				0	0
	10月														0				0	0
	11月														0				0	0
	12月														0				0	0
	1月														0				0	0
	2月														0				0	0
	3月														0				0	0

平成30年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（3/3）

施設名		⑦燃焼室の温度等			⑧排ガス中のガス組成						⑨ばいじんの除去	⑩排ガス中のダイオキシン類の濃度				⑪排出した二次廃棄物等の排出先毎の排出量（単位 ﾄﾝ）および 当該排出先における処分方法			
産業廃棄物焼却設備		測定を行った位置	測定結果の得られた 年月日	測定の結果 ①燃焼室温度 ②集塵器入口温度	測定の結果 ③排ガスのCO濃度 ④湿りガス流量	排ガスを採取した 年月日	硫黄酸化物（m3N/h）	ばいじん（g/m3N）O212%換算値	塩化水素（mg/m3N）O212%換算値	窒素酸化物（vol ppm）O212%換算値	行った年月日	排ガスを採取した 位置	排ガスを採取した 年月日	測定の得られた日	測定の結果 ①ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類毒性等量（ng-TEQ/m3） ②ばい煙量(m3N/h_dry)	住吉工業 管理型 最終処分場 埋め立て	新南陽最終処分場 管理型 最終処分場 埋め立て	ひびき灘開発 管理型 最終処分場 埋め立て	合計
H30年度	4月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2018/4/1	①810℃ ②246℃							毎日実施（コットレル方式）					34	0	0	34
	5月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0
	6月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0
	7月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0
	8月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0
	9月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0
	10月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0
	11月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0
	12月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0
	1月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0
	2月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0
	3月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0